



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5
тел: (3012) 37-32-50, E-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 3
тел: (3012) 37-34-74 E-mail: und-03@mail.ru

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ИВОЛГИНСКОМУ И ТАРБАГАТАЙСКОМУ РАЙОНАМ**
671050, Республика Бурятия, Иволгинский район, квартал Студенческий, 11
Тел.: 8-(301-40) - 41-1-30, E-mail: ivolgagpn@mail.ru

**Предписание № 4 / 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

МБДОУ Детский сад «Ромашка»
Заведующей Лубендоржиевой М.Б.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам по пожарному надзору подполковника внутренней службы Шулунова Д.П.

(наименование органа ГПН)

№ 4 от « 25 » января 2021 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с
"29" января 2021 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час
"19" февраля 2021 г. с 16 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
"24" февраля 2021 г. с 13 час. 20 мин. до 14 час. 20 мин. Продолжительность 1 час
главным государственным инспектором по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам по пожарному надзору подполковником внутренней службы Шулунова Д.П. в отношении МБДОУ Детский сад «Ромашка»

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

по адресу: Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Тапхар, 22
совместно с заведующей МБДОУ Детский сад «Ромашка»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено руководителем организации наличие средств индивидуальной защиты органов	п.30 Постановление Правительства РФ.	31 марта 2021	

	дыхания и зрения.	от 16.09.2020 №1479 (ред. От 31.12.2020) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	
2.	Отсутствуют сертификаты соответствия материалов по пожарной безопасности на напольные покрытия, применяемые на путях эвакуации из групповых ячеек в коридоры (помещение №15, №17).	Ст.89, ст.134 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01 марта 2021
3.	Не соответствует ширина эвакуационных выходов в свету и составляет менее 1,2 м: - из помещения 16 непосредственно наружу составляет 1,13 м.	Ст. 4,6 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. п.5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	31 марта 2021
4.	Не соответствует ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету и составляет менее 1,2 м, а именно: - из помещения 6 в помещение 14 составляет 0,75 м; - из помещения 3 в помещение 20 составляет 0,77 м; - из помещения 21 в помещение 20 составляет 0,75 м.	Ст. 4,6 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. п.5.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	31 марта 2021
5.	Допускается размещение пожарных извещателей в помещениях 1-го этажа №14, №15, №17, №21, №22 на расстоянии менее 50 см. от светильников.	Ст. 4,6 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. п. 13.3.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»	01 марта 2021
6.	Допускается размещение настенных	Ст. 4,6 ФЗ-123 от	

	звуковых и речевых оповещателей на расстоянии от потолка до верхней части оповещателей менее, чем 150 мм.	22.07.2008 г. п.4.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	01 марта 2021
7.	Не соответствует ширина площадок перед наружными дверьми (эвакуационными выходами) из групповых ячеек (помещения №14 и №21) и составляет менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	Ст. 4,6 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. п.4.2.21 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	31 марта 2021
8.	Допускается размещение огнетушителей на высоте от пола до их верха более 1,5 м. (помещения №14, №21)	Ст. 4,6 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. п.2.1.7 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»	01 марта 2021
9.	Допускается установка ручных пожарных извещателей от уровня пола до органа управления (кнопки) на высоте более 1,5 м. (помещение №14)	Ст. 4,6 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. п.13.13.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01 марта 2021
10.	Не по направлению эвакуации из помещения открывается дверь, расположенная на пути эвакуации (помещение №6).	Ст. 4,6 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. п.4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	31 марта 2021
11.	Не соответствуют требованиям кабельные линии автоматической пожарной сигнализации и системы	Ст. 4,6 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. п.13.15.3	31 марта 2021

	оповещения и управления эвакуацией людей на случай пожара, в частности кабельные линии выполнены без учета области применения (дошкольные общеобразовательные учреждения).	СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» раздел 6, табл. 2 ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности п.54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (ред. От 31.12.2020) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
12.	Не закреплена ковровая дорожка на пути эвакуации (помещение №16).	п.31 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (ред. От 31.12.2020) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	25 февраля 2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам
по пожарному надзору подполковник внутренней службы Шулунов Д. П.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



" 24 " февраля 2021 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МБДОУ Детский сад «Ромашка»
Лубсан Боржиевой М.Б.

(подпись)

" " 20 г

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Республике Бурятия - (3012) 39-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575824

Владелец Лубсандоржиева Марина Базыровна

Действителен с 05.03.2021 по 05.03.2022